

PREGLED POSTUPKA #65014

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KOMUNALNE USLUGE PODGORICA DOO
PIB	02407523
E-mail	jnku@t-com.me
Telefon	020/620-532
Internet adresa	komunalneusluge.me
Fax	020/620-532
Adresa	Zetskih Vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Solarne svjetiljke za javnu rasvjetu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Danilo Katnić
Kontakt	020/620-532
Datum objave	23.11.2023. 12:35
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka roba - Solarne svjetiljke za javnu rasvjetu.	23.11.2023 12:35	28.11.2023 12:00	28.11.2023 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	KOMUNALNE USLUGE PODGORICA DOO Solarne svjetiljke za javnu rasvjetu 09332000 - Solarne instalacije	24.990,00 EUR	5.247,90 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekt mora da ispuni uslove: 1) za obavljanje djelatnosti, i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se dostavljanjem: 1) dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.“	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava Ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom (Obrazac 2).	ESPD
Rok isporuke: 60 dana	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač mora dostaviti uz ponudu pisano ovlašćenje (autorizaciju) proizvođača ili ovlašćenog distributera (ovlašćenog zastupnika) proizvođača solarnih svjetiljki, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi solarne svjetiljke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja izdatog od ovlašćenog distributera (ovlašćenog zastupnika) proizvođača robe neophodno je dostaviti i ovlašćenje (autorizaciju) izdato od proizvođača robe u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenutog ovlašćenja/autorizacije ovlašćeni distributer (ovlašćeni zastupnik) proizvođača robe.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora je FCO magacin Naručioca, na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Do 60 dana od dana isporuke robe i uredno dostavljene faktura.	Rok plaćanja
Virmanski, po ugovoru, na žiro račun ponuđača.	Način plaćanja
Ponuđač je dužan da dostavi Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa standardima koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmetne nabavke.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka i isporuka solarnih hibridnih svjetiljki	BRP710 LED60 NW MR HY FDIM20 SOLAR ili ekvivalent. Svjetiljka je za javno osvjetljenje sa LED izvorima svjetlosti, maksimalne snage 35W sa izlaznim svjetlosnim fluksom minimalno 6000lm (precizno navesti vrijednosti za snagu i izlazni svjetlosni fluks) i efikasnosti od 175 lm/W, dimabilna. Optički blok svjetiljke je opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje u opsegu 4000 K ± 200 K (precizno navesti). Svjetiljka je sa integrisanom baterijom od litijum-fero-fosfata, solarnim panelom i punjačem ugrađenim u svjetiljku. Indeks reprodukcije boje je minimalno 70 (precizno navesti). Trajnost LED izvora je minimum 50.000 radnih časova (precizno navesti), životni vijek prema minimalno L70B50 (precizno navesti). Svjetiljka je pogodna za univerzalnu montažu, za horizontalnu i vertikalnu ugradnju na postojeću liru-držač i na vrhu stuba prečnika Ø 48mm-Ø 60mm. Svjetiljka ima mogućnost promjene ugla sa vidljivim oznakama za podešavanje ugla 0°-15°. Kućište svjetiljke je izrađeno od legure aluminijuma, livene pod pritiskom obojene elektrostatičkim postupkom bojom u prahu RAL 7011 sa antikorozivnim premazom, stepena zaštite minimum IP 65 (precizno navesti) i sa otpornošću na udar minimum IK08 (precizno navesti). Ambijentalni temperaturni opseg za	26,00 kom

punjenje iznosi od 0 °C do + 45 °C (precizno navesti) dok je ambijentalni temperaturni opseg za pražnjenje (kada je svjetlo uključeno) od -20 °C do + 35 °C (precizno navesti). Protektor je izrađen od polikarbonata stabilizovanog u pogledu UV zračenja. Svjetiljka posjeduje Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa minimalno sljedećim standardima: EN 55015 – Ograničenja i metode mjerenja radio poremećaja karakteristika električne rasvjete i slične opreme ili ekvivalent EN 61547– Oprema za svrhu opšteg osvjetljenja ili ekvivalent EN 61000-3-2 –Elektromagnetna kompatibilnost(EMC) dio 3-2 ili ekvivalent EN 61000-3-3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-3 ili ekvivalent EN 60598-1 – Opšti zahtjevi i testovi ili ekvivalent EN60598-2-3 – Posebni zahtjevi i testovi za drumsko i ulično osvjetljenje ili ekvivalent EN 62471-Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema svjetiljki ili ekvivalent.